

Pumpstation.

Intag

Pumpbrunn

Skala 1:50

Utlöpp

ventilationsrör 1"

Skiss, skala 1:100.

Intag
Pumpstation
Utlöpp
Vall

Sektion A-A
Skala 1:50

Utlöppet vrides ca 45° från huvudaxeln (se planskiss)

Anm.
Betong kl. III std. 300 vattentät.
Armering st. 44 el. R 40 s.

Pålningssplan
Skala 1:50

Pumpbrunn

Detalj av lock 1:20

Profiler till ramor av råls

Plattjärn 4x50
Bult 3/4"
Plank 2"
Järnram av råls (1000 nya 23.6 kg/lin)

- 1) Plåt 1 mm gelv.
- 2) Cirkelsågad ram av 2 st 1" impr bräder
- 3) Stöd 3 st. q/c 50 cm av 2" plank.
- 4) För styvning 2 st. q/c 80 cm av 2" plank.

Förslag till Husby-Hörn invallnings-företag år 1956	
i Aspö	socken Södermanlands län
upprättat år 1956 i samband med syneförrättning em. Vattenlagen av	
Original	Namn
Kopia	Titel
Antal rith. st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 795